

Übersicht - Wassergenossenschaft - Gschwendt

Darstellung : Orthofoto mit Überlagerung der Hauptleitung-Transportleitung und der Hauptschieber



WVA Daten:	
Quelle 1 : Gschwendt (Einspeisung ins Netz über UV-Anlage)	mind. Schüttung : 0,7 l/sec
Quelle 2 : Forsthub (Verwendung zur Stromerzeugung)	mind. Schüttung : 6,55 l/sec
Brunnen : Tiefbrunnen	Ergiebigkeit lt. Pumpversuch : 22 m ³ / h
Anzahl der Schutzgebiete : 1	Quelle 1 Gschwendt : ca. 330 m ²
Anzahl der Schutzgebiete : 1	Quelle 2 Forsthub : ca.154 m ²
Anzahl der Schutzgebiete : Schutzzone 1-2-3	Tiefbrunnen : Einzäunung mit 40 m x 40 m 1600 m ²
Speicher : HB-Gschwendt	Speichervolumen : 100 m ³
Km Leitungsnetz : 3923 m	vorwiegende Materialien : AZ 50 - 80
Km Leitungsnetz : 5272 m	vorwiegende Materialien : PVC 50 - 100
Km Leitungsnetz : 3415 m	vorwiegende Materialien : PE 50 - 100
Km Leitungsnetz : 150 m	vorwiegende Materialien : DN 80
Angeschlossene Liegenschaften:	Wohnhäuser / Wohnungen : 220
(Anzahl der Gen.Mitglieder - 253)	landw. Betriebe : 11
	Gewerbebetriebe : 11
Anzahl der eingebauten Wasseruhren : 244	Sporteinrichtungen : 2
Versorgte Personen : ca. 730	pro Haushalt (Mitglied) ca.3 Personen
durchschnittlicher Tagesverbrauch in m ³	212,61
Aus HB / Tiefbrunnen / Quelle-Gschwendt	
Maß der Wasserbenutzung : m ³	